




PREFEITURA DE

**Caririáçu**

Governando para o povo



## RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.21.01**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU/CEARÁ.

Trata-se de pedido de esclarecimento acerca dos questionamentos abaixo listados.

Após a análise do pedido de esclarecimento acerca dos questionamentos juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura do Município de Caririáçu-Ceará, segue os esclarecimentos devidos quanto as dúvidas apresentas pela insurgente, conforme descrito abaixo, senão vejamos:

1-Será necessária a instalação do equipamento por parte da contratada ou a contratante possui equipe técnica para executar o serviço?

**Resposta:** Toda a instalação elétrica será de responsabilidade da contratada

2-Caso seja necessária a instalação por parte da contratada, será necessária execução de alguma obra civil como construção de base de concreto ou instalação de grades?

**Resposta:** Será da contratada a responsabilidade de obra civil necessária pra instalação do gerador com segurança.

3-O equipamento deve ser acompanhado de QTA (Quadro de Transferência Automática)?


**Resposta:** O gerador deve vim acompanhado do QTA

4-O equipamento será ligado em rampa?

**Resposta:** Não!

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará  
CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122  
CNPJ n.º 06.738.132/0001-00



4- Qual é a periodicidade das manutenções preventivas desejadas?

**Resposta:** A manutenção preventiva deverá ser realizada quinzenalmente, pois o gerador será instalado em um serviço de saúde, sendo necessário minimizar qualquer risco de falha quando for necessário o uso em situações de urgência energética

5- Qual é o tempo para atendimento de chamados emergenciais?

**Resposta:** O tempo para atendimento de chamados emergenciais deve ser de imediato.

6- O óleo diesel para funcionamento do equipamento terá seu custo de responsabilidade da contratante ou da contratada?

**Resposta:** Todo o custo do óleo diesel para funcionamento será de responsabilidade da contratada.

7- Qual é o prazo de entrega?


**Resposta:** O prazo de entrega deverá ser de no máximo 12h, em virtude da urgência da necessidade no único hospital do município.

8- Qual é o local de entrega?

**Resposta:** O local de entrega será no Hospital Maternidade Geraldo Lacerda Botelho - Rua Mestre Neco, s/n - Bairro Abílio Unias.

É os ESCLARECIMENTOS.

Caririáçu-Cear, Em 09 de Janeiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**José Lenos Bessa Batista**  
Pregoeiro Oficial  
Prefeitura Municipal de Caririáçu/Ceará